

**CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (CONCESSÃO ADMINISTRATIVA) PARA ADEQUAÇÃO,  
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GOVERNADOR ALBERTO TAVARES SILVA – ALBERTÃO**

**Apêndice I do Caderno e Encargos**

**Lista de Requerimentos Mínimos**

## 1 Diretrizes Gerais

- 1.1 O presente documento é apêndice do Caderno de Encargos anexo ao Contrato de Concessão do Estádio Albertão. E tem por objetivo definir requerimentos mínimos para o complexo que deve nortear o planejamento e execução das intervenções e operação da Concessionária.
- 1.2 Este apêndice foi desenvolvido baseado nos estudos técnicos que precederam o Contrato (EVTE) em especial o Relatório da Arena, Anexo IF do Caderno Técnico-Operacional do EVTE.
- 1.3 Ainda que baseado naquele relatório, a lista de requerimentos a seguir foi adaptada a fim de cumprir a função de definição de obrigações e encargos contratuais.
- 1.4 Nesse sentido se esclarece que as obrigações da Concessionária são aquelas a seguir listadas, considerando inclusões, exclusões e adaptações frente ao diagnóstico do EVTE.
- 1.5 Ainda assim, deve-se utilizar o estudo técnico como referência de metodologia para avaliação de atendimento e interpretação dos requerimentos aqui listados, quando pertinente.
- 1.6 O presente documento traz lista com 191 requerimentos divididos entre 14 capítulos e diversos subcapítulos conforme quantidades a seguir.

Tabela 1 Quantidade de Requerimentos por Capítulo e Subcapítulo

<b>Capítulo / Subcapítulo</b>	<b>Qntd</b>
<b>01 - Documentação</b>	<b>4</b>
<b>02 - Acessos ao Estádio</b>	<b>9</b>
02a - Condições de Acesso (Entorno)	2
02b - Estacionamento	2
02c - Cercas e Muros	2
02e - Iluminação Geral de Público	1
02f - Sinalização / Comunicação Visual	2
<b>03 - Campo</b>	<b>17</b>
03a - Dimensões	7
03b - Banco de Reservas	1
03c - Banco de Autoridades Esportivas	1
03d - Acesso ao Campo (Competições)	2
03e - Trave Reserva	1
03f - Ambulância	1
03g - Infraestrutura para TV	1
03h - Recuos Regulamentares	3
<b>04 - Gramado</b>	<b>6</b>
04a - Infraestrutura	5
04c - Medidas de Performance de Rendimento	1
<b>05 - Vestiários e Áreas de Competições</b>	<b>44</b>
005 - Vestiários e Áreas de Competição (Geral)	3
05a - Vestiários de Atletas (Equipe Local)	4
05b - Vestiários de Atletas (Equipe Visitante)	4
05c - Vestiário de Árbitros	8
05d - Sala do Delegado da Partida	3
05e - Sala de Reunião do Delegado da Partida	2
05f - Gandulas e Maqueiros	5
05g - Área Médica de Atletas	5

05h - Estação de Controle Antidoping	7
05i - Sala do VAR	3
<b>06 - Espectadores</b>	<b>22</b>
06a - Arquibancadas / Setores	3
06b - Camarotes/ Assentos Vip/ Hospitalidade	2
06c - Bilheterias	1
06d - Sanitários de público	8
06e - Bares e Lanchonetes	4
06f - Áreas Médicas para espectadores	4
<b>07 - Acessibilidade</b>	<b>3</b>
<b>08 - Segurança / Policiamento</b>	<b>6</b>
08b - Estadia de policiamento e JECRIM	1
08c - Postos de Segurança	1
08d - Centro de Controle Operacional (CCO)	2
08e - Circulações / Fluxo de Multidões	2
<b>09 - Imprensa</b>	<b>50</b>
09a - Estacionamento e Acesso de Imprensa	1
09b - Sala de Credenciamento	1
09c - Sala de Imprensa (Área de trabalho)	8
09d - Zona Mista	4
09e - Sala de Conferências de Imprensa	7
09f - Posições de Imprensa Escrita (Tribuna)	7
09g - Cabines de Rádio e TV	16
09h - Lugares de imprensa Campo de jogo	1
09i - Plataformas de Câmera de TV	3
09j - Área de unidade móvel de transmissão de TV	2
<b>10 - Iluminação do Campo de Jogo</b>	<b>4</b>
10a - Medições de Iluminação (Horizontal e Vertical)	1
10b - Uniformidade (Horizontal e Vertical)	1
10c - Gradiente de Uniformidade	1
10f - Especificações Técnicas dos Refletores e Lâmpadas	1
<b>11 - Sistemas</b>	<b>15</b>
11a - Controle de acesso	2
11b - CFTV	2
11c - Sistema de som	4
11d - Telões / Informação ao público	2
11e - Elevadores	1
11f - Geradores	3
11h - SSP	1
<b>12 - Área Externa e Urbanização</b>	<b>5</b>
<b>13 - Outras Obras Civis</b>	<b>5</b>
<b>14 - Mobiliário</b>	<b>1</b>
<b>Total Geral</b>	<b>191</b>

- 1.7 Os requerimentos devem ser e se manter atendidos a partir do fim do PERÍODO DE INTERVENÇÕES até o fim do PERÍODO DE OPERAÇÕES.

## 2 Lista de Requerimentos

- 2.1 Segue abaixo lista de requerimentos mínimos obrigatórios para a PPP do Albertão

DIMENSÃO	CAPÍTULO	Subcapítulo	CÓDIGO DO REQUERIMENTO	REQUERIMENTO PPP ALBERTÃO
ARQ / ENG	01 - Documentação	-	01.1	O estádio deve manter e enviar plantas atualizadas de arquitetura de todos os níveis e entorno, em formato .dwg
ARQ / ENG	01 - Documentação	-	01.2	O estádio deve possuir certificado de capacidade atualizado emitido por uma autoridade competente que regulamente as questões de segurança de seu país
ARQ / ENG	01 - Documentação	-	01.3	O estádio deve possuir certificado de segurança emitido por uma autoridade competente que regulamente as questões de segurança de seu país.
ARQ / ENG	01 - Documentação	-	01.4	O estádio deve possuir Alvará de Funcionamento atualizado emitido pela Municipalidade
ARQ / ENG	02 - Acessos ao Estádio	02a - Condições de Acesso (Entorno)	02a.1	Acesso por 2 direções diferentes com possibilidades de isolamento dos mesmos, para caso de emergência ou de 2 torcidas rivais, que permitam uma operação de trânsito minimamente segura.
ARQ / ENG	02 - Acessos ao Estádio	02a - Condições de Acesso (Entorno)	02a.2	Implantação de ponto de ônibus com baia e espaço para desembarque compatível com alto fluxo.
ARQ / ENG	02 - Acessos ao Estádio	02b - Estacionamento	02b.1	Estacionamento com serviço rotativo que disponha de no mínimo 150 vagas com segurança e controle e que funcione em sistema rotativo fora dos dias de evento. Deve ser pavimentado e iluminado. Durante jogos deve permitir saída que garanta acesso segregados para tipos específicos de público (autoridades, polícia, etc)
ARQ / ENG	02 - Acessos ao Estádio	02b - Estacionamento	02b.3	O local de estacionamento de público deve ser pavimentado.
ARQ / ENG	02 - Acessos ao Estádio	02c - Cercas e Muros	02c.1	O estádio deve conter um perímetro físico de segurança ao seu redor.
ARQ / ENG	02 - Acessos ao Estádio	02c - Cercas e Muros	02c.2	O perímetro deve ser composto de elementos físicos que permitam o isolamento do público sem ingressos do público com ingressos (Grades, Muros, a própria fachada do estádio ou a composição destes elementos em conjunto)
ARQ / ENG	02 - Acessos ao Estádio	02e - Iluminação Geral de Público	02e.1	Iluminação e nível que permita o mínimo de segurança nos acessos: pátios e circulações externas (50 lux), rampas, escadas, corredores internos (100lux), bilheterias e catracas (150 lux).
ARQ / ENG	02 - Acessos ao Estádio	02f - Sinalização / Comunicação Visual	02f.1	O estádio deve possuir placas indicativas externas de setorização, acesso a portões, bilheterias e fluxos de público (local e visitante). As placas devem ter clareza nas cores e serem bem localizadas, além de estarem em bom estado de conservação.
ARQ / ENG	02 - Acessos ao Estádio	02f - Sinalização / Comunicação Visual	02f.2	As áreas de público devem possuir boa sinalização (localização, número de placas indicativas, clareza nas cores), indicando tanto a localização de setores, blocos, fileiras, como de sanitários, bares e lanchonetes, áreas médicas e saídas. As mesmas devem ser produzidas em material resistente a intempéries.
TOPOGRAFIA	03 - Campo	03a - Dimensões	03a.1	Manter o campo de Jogo devidamente demarcado conforme as medidas regulamentares dentro das tolerâncias máximas permitidas. Área de Jogo com Dimensões = 105m x 68m.

TOPOGRAFIA	03 - Campo	03a - Dimensões	03a.2	Manter Traves do campo instalados conforme medidas regulamentares dentro das tolerâncias máximas permitidas. As mesmas devem estar em boas condições de uso e conservação.
TOPOGRAFIA	03 - Campo	03a - Dimensões	03a.3	Dimensões internas das marcações de campo devem estar com as medidas oficiais das regras do jogo, dentro das tolerâncias máximas permitidas de 0,1%
TOPOGRAFIA	03 - Campo	03a - Dimensões	03a.4	O campo de jogo deve estar demarcado com suas linhas laterais e de fundo em ângulos de 90 graus.
TOPOGRAFIA	03 - Campo	03a - Dimensões	03a.6	A inclinação/caimento superficial do campo de jogo deve ser adequada, idealmente com 0,5% de caimento (admitidos intervalos entre 0 e 1%, dependendo do caso e condições climáticas do local e perfil do solo).
TOPOGRAFIA	03 - Campo	03a - Dimensões	03a.7	As inclinações do campo fora das linhas regulamentares devem ser tais que permitam o escoamento de água para fora do gramado em direção a calhas coletoras. O máximo de inclinação das áreas ao redor do gramado deve ser de 5% para permitir uma circulação confortável, após a zona de segurança.
TOPOGRAFIA	03 - Campo	03a - Dimensões	03a.8	A macro nivelção do gramado deve estar de modo a não refletir a existência nem de bacias e nem de relevos representativos no campo de jogo, de acordo com as tolerâncias admitidas.
ARQ / ENG	03 - Campo	03b - Banco de Reservas	03b.1	O estádio deve possuir bancos de reservas com 23 lugares, 50cm entre eixos com encosto, coberto e posicionado na lateral adjacente a tribuna principal (imprensa e atletas), localizados simetricamente em relação ao meio campo. Altura mínima 1,90m, largura 1,0m.
ARQ / ENG	03 - Campo	03c - Banco de Autoridades Esportivas	03c.1	Deve ainda possuir um banco para autoridades de 4 lugares a ser localizado no centro do gramado, após a entrada dos atletas e árbitros em campo
ARQ / ENG	03 - Campo	03d - Acesso ao Campo (Competições)	03d.1	Acesso dos atletas e árbitros ao campo de jogo deve ter espaço para permitir a presença dos atletas sem contato com público e imprensa.
ARQ / ENG	03 - Campo	03d - Acesso ao Campo (Competições)	03d.2	Acesso dos atletas e árbitros ao campo de jogo deve ser realizado por Túnel ou entrada única a ambas as equipes e árbitros, centralizado em relação ao meio de campo: Local entre os dois vestiários, protegido (coberto); Acesso perpendicular ao campo. Largura maior ou igual a 3,0m. Altura maior ou igual a 2,4m. Piso antiderrapante.
ARQ / ENG	03 - Campo	03e - Trave Reserva	03e.1	O estádio deve possuir arcos reservas disponíveis para colocação nos locais regulamentares em caso de necessidade.
ARQ / ENG	03 - Campo	03f - Ambulância	03f.1	O campo de jogo deve permitir acesso de ambulâncias em caso de emergências. Esse acesso deve ser situado e com características de modo a permitir a entrada e saída da ambulância de modo direto ao perímetro externo do estádio.
ARQ / ENG	03 - Campo	03g - Infraestrutura para TV	03g.1	O campo de jogo deve possuir um local adequado, preparado para receber cabeamento de TV ao redor dele, sem atrapalhar a circulação, disposto de modo a permitir uma organização racional dos cabos desde o local dos caminhões de transmissão e da plataforma de câmera principal.

ARQ / ENG	03 - Campo	03h - Recuos Regulamentares	03h.1	Mínimo de 1,5m de zona de segurança ao redor das linhas regulamentares (grama natural ou sintética).
ARQ / ENG	03 - Campo	03h - Recuos Regulamentares	03h.2	As dimensões e geometria do campo devem permitir a colocação de placa de publicidade a mínimo 3,0m da linha lateral oposta a câmera principal (ideal 4 ou 5m) e mínimo 4,0m da linha de fundo nos gols (ideal 5m) e nos corners próximos à câmera principal, angulando para 3,5m a 4m nos corners opostos aos da câmera principal.
ARQ / ENG	03 - Campo	03h - Recuos Regulamentares	03h.3	As áreas ao redor do campo de jogo devem permitir o aquecimento de aletas em uma área de 3m x 20m para cada equipe, preferencialmente localizada atrás dos arcos e alternativamente ao lado dos dois bancos de reservas. Esta área deve idealmente ser em grama natural (sendo admitido grama sintética de boa qualidade).
GRAMADO	04 - Gramado	04a - Infraestrutura	04a.1	O tipo de grama deve ser bermuda comum, bem homogêneas em todo o campo
GRAMADO	04 - Gramado	04a - Infraestrutura	04a.2	O gramado deve possuir sistema de colchão drenante.
GRAMADO	04 - Gramado	04a - Infraestrutura	04a.3	O gramado deve possuir sistema irrigação automatizada em linhas.
GRAMADO	04 - Gramado	04a - Infraestrutura	04a.4	O nivelamento do campo deve ser visualmente sem problemas, mas admite-se macro desníveis nas linhas de campo
GRAMADO	04 - Gramado	04a - Infraestrutura	04a.5	A cobertura de grama deve ser de 100% da área, mas admite-se cobertura rala em pequenas áreas nos gols.
GRAMADO	04 - Gramado	04c - Medidas de Performance de Rendimento	04c.1	O gramado do jogo deve atender minimamente aos seguintes parâmetros de performance: (i) Umidade do solo entre 20,0% e 29,9% (ii) Profundidade da Raiz entre 8,1 cm e 15,0 cm (iii) Tração - Shear Teste superior a 21 Nm (iv) Compactação entre 151 psi e 200 psi (v) Espessura do Thatch inferior a 20 mm (vi) Temperatura entre 21°C e 35°C (vii) Altura do gramado entre 15mm e 25mm
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	005 - Vestiários e Áreas de Competição (Geral)	05.1	Vestiário deve ter acesso dos atletas independente do público e da imprensa. Acesso e estacionamento para 2 ônibus, adjacente ao vestiário, dentro do perímetro interno do estádio.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	005 - Vestiários e Áreas de Competição (Geral)	05.2	Dois vestiários com as mesmas dimensões, incluindo área úmida.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	005 - Vestiários e Áreas de Competição (Geral)	05.3	Centralizados (equidistantes do túnel), acesso direto/fácil ao túnel e localizados sob a tribuna principal do estádio (alinhado com a imprensa).
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05a - Vestiários de Atletas (Equipe Local)	05a.1	Dois vestiários de no mínimo 120m², incluindo a área úmida. Deve conter área para atletas (troca), comissão técnica privativa com troca e sanitários separados dos atletas, área para roupeiro, área para mesa (lanches e refrescos) e área para massagem.

ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05a - Vestiários de Atletas (Equipe Local)	05a.2	Tanto o vestiário da equipe mandante, quanto da equipe visitante, deve estar equipados com: banco para 25 pessoas, armários para 25 pessoas, mesa de apoio para lanches/refrescos, duas mesas de massagem em ambiente separado, um quadro de parede, uma mesa e cinco cadeiras, uma geladeira. Deve haver tomadas elétricas.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05a - Vestiários de Atletas (Equipe Local)	05a.3	Paredes higiênicas, piso antiderrapante. Ventilação (natural ou mecânica) e iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 200lux. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). Boa conservação do ambiente (revestimentos, metais, funcionamento sistemas água e energia, portas, caixilhos e ferragens).
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05a - Vestiários de Atletas (Equipe Local)	05a.4	Área Úmida: deve ser separada da área seca; paredes e piso impermeável com caimento/drenagem adequada. Ganchos para toalhas, 3 mictórios individuais + 3 vasos + 3 lavatórios com bancada, espelho e tomadas + 11 chuveiros quentes. 1 Lava chuteiras.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05b - Vestiários de Atletas (Equipe Visitante)	05b.1	Dois vestiários de no mínimo 120m², incluindo a área úmida. Deve conter área para atletas (troca), comissão técnica privativa com troca e sanitários separados dos atletas, área para roupeiro, área para mesa (lanches e refrescos) e área para massagem.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05b - Vestiários de Atletas (Equipe Visitante)	05b.2	Tanto o vestiário da equipe mandante, quanto da equipe visitante, deve estar equipados com: banco para 25 pessoas, armários para 25 pessoas, mesa de apoio para lanches/refrescos, duas mesas de massagem em ambiente separado, um quadro de parede, uma mesa e cinco cadeiras, uma geladeira. Deve haver tomadas elétricas.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05b - Vestiários de Atletas (Equipe Visitante)	05b.3	Paredes higiênicas, piso antiderrapante. Ventilação (natural ou mecânica) e iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 200lux. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). Boa conservação do ambiente (revestimentos, metais, funcionamento sistemas água e energia, portas, caixilhos e ferragens).
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05b - Vestiários de Atletas (Equipe Visitante)	05b.4	Área Úmida: deve ser separada da área seca; paredes e piso impermeável com caimento/drenagem adequada. Ganchos para toalhas, 3 mictórios individuais + 3 vasos + 3 lavatórios com bancada, espelho e tomadas + 11 chuveiros quentes. 1 Lava chuteiras.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05c - Vestiário de Árbitros	05c.1	O vestiário da equipe de arbitragem deve possuir no mínimo 24m², não incluindo a área úmida. Deve contar com área para troca com armários e massagem.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05c - Vestiário de Árbitros	05c.2	Vestiário deve ter acesso dos árbitros (veículos) independente do público e da imprensa. A área deve ser separada da área das equipes, mas próxima a ela. Acesso e estacionamento para 2 veículos no perímetro interno do estádio.

ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05c - Vestiário de Árbitros	05c.3	Próximos/adjacentes ao túnel e localizados sob a tribuna principal do estádio (alinhado com a imprensa).
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05c - Vestiário de Árbitros	05c.4	Mais um vestiário adicional para arbitragem feminina/outra arbitragem.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05c - Vestiário de Árbitros	05c.5	O vestiário da equipe de arbitragem deve estar equipado com: banco ou cadeiras para 6 pessoas, armários para 6 pessoas, uma mesa de apoio com duas cadeiras, uma geladeira, uma mesa de massagem, um quadro de parede e uma campainha. Deve haver tomadas elétricas.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05c - Vestiário de Árbitros	05c.6	Paredes higiênicas, piso antiderrapante. Ventilação (natural ou mecânica) e iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 200lux. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). Boa conservação do ambiente (revestimentos, metais, funcionamento sistemas água e energia, portas, caixilhos e ferragens)
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05c - Vestiário de Árbitros	05c.7	Área Úmida: deve ser separada da área seca, mas com acesso direto privativo/adjacente; paredes e piso impermeável com caimento/drenagem adequada. Ganchos para toalhas, 1 vaso + 1 lavatório com bancada, espelho e tomadas + 2 chuveiros quentes (em box fechados individuais).
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05c - Vestiário de Árbitros	05c.8	Internet
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05d - Sala do Delegado da Partida	05d.1	A sala do delegado da partida deve possuir no mínimo 20m <sup>2</sup> , não incluindo a área úmida. Deve contar com área para troca com armários, uma mesa e uma cadeira. O local deve ter fácil acesso ao campo e próximo aos vestiários dos árbitros.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05d - Sala do Delegado da Partida	05d.2	Paredes higiênicas, piso antiderrapante. Ventilação (natural ou mecânica) e iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 200lux. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). Boa conservação do ambiente (revestimentos, metais, funcionamento sistemas água e energia, portas, caixilhos e ferragens).
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05d - Sala do Delegado da Partida	05d.3	Área Úmida: deve ser separada da área seca, mas com acesso direto privativo/adjacente; paredes e piso impermeável com caimento/drenagem adequada. 1 vaso + 1 lavatório com bancada, espelho e tomadas.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05e - Sala de Reunião do Delegado da Partida	05e.1	Deve haver uma sala de reunião para uso do delegado da partida (reuniões de coordenação), próxima ou integrada à Sala do Delegado da Partida. Local de uso mínimo para 16 pessoas, com mesas e cadeiras, com infraestrutura de projeção (projektor e tela/TV), elétrica e internet.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05e - Sala de Reunião do Delegado da Partida	05e.2	Internet

ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05f - Gandulas e Maqueiros	05f.1	O vestiário deve possuir no mínimo 24m², não incluindo a área úmida. Deve contar com área para troca com armários e bancos ou cadeiras para 10 pessoas e bebedouro ou geladeira.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05f - Gandulas e Maqueiros	05f.2	Vestiário deve ter acesso ao campo independente dos árbitros e atletas. A área deve ser separada da área das equipes e árbitros, mas próxima a elas.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05f - Gandulas e Maqueiros	05f.3	Próximos/adjacentes ao túnel e localizados sob a tribuna principal do estádio (alinhado com a imprensa).
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05f - Gandulas e Maqueiros	05f.4	Paredes higiênicas, piso antiderrapante. Ventilação (natural ou mecânica) e iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 200lux. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). Boa conservação do ambiente (revestimentos, metais, funcionamento sistemas água e energia, portas, caixilhos e ferragens).
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05f - Gandulas e Maqueiros	05f.5	Área Úmida: deve ser separada da área seca, mas com acesso direto privativo/adjacente; paredes e piso impermeável com caimento/drenagem adequada. Ganchos para toalhas, 2 vasos + 2 lavatórios com bancada, espelhos e tomadas + 2 chuveiros quentes (em box fechados individuais).
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05g - Área Médica de Atletas	05g.1	A sala médica deve possuir no mínimo 30m², incluindo a área úmida. Deve contar com área para maca/mesa de tratamento/exame, armário de remédios, mesa de recepção (escritório) e área úmida adjacente.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05g - Área Médica de Atletas	05g.2	A sala médica deve estar localizada a mais próxima possível dos vestiários de atletas e com acesso direto/facilitado para a saída de veículos de emergência. As portas e corredores de ligação com esta sala devem ser de largura mínima de 1,10m (macas e cadeiras de rodas),
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05g - Área Médica de Atletas	05g.3	A sala médica deve estar equipada com: uma mesa de exame, 2 macas portáteis, armário para remédios, armário para guarda de documentos, uma mesa e uma cadeira e uma geladeira ou bebedouro. Deve possuir todo o equipamento (ou condição para receber estes equipamentos) para atendimento aos atletas, conforme determinado pela equipe médica da Conmebol.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05g - Área Médica de Atletas	05g.4	Paredes higiênicas, piso antiderrapante. Ventilação (natural ou mecânica) e iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 200lux. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). Boa conservação do ambiente (revestimentos, metais, funcionamento sistemas água e energia, portas, caixilhos e ferragens).
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05g - Área Médica de Atletas	05g.5	Área Úmida: deve ser separada da área seca, mas com acesso direto privativo/adjacente; paredes e piso impermeável com caimento/drenagem adequada. Ganchos para toalhas, 1 vaso + 1 lavatório (água quente) com bancada, espelho e tomadas + 1 chuveiro quente (em box fechado individual), com acessórios de apoio (barras e banco).

ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05h - Estação de Controle Antidoping	05h.1	A estação de controle antidoping deve possuir no mínimo 28m², incluindo a área úmida. Deve contar com área para trabalho, sala de espera, sala de coleta e área úmida adjacente.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05h - Estação de Controle Antidoping	05h.2	A sala antidoping deve estar localizada próxima dos vestiários de atletas e árbitros, sem acesso do público e da imprensa. A área de coleta deve ser adjacente e com acesso privativo à sala de trabalho e separada da sala de espera.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05h - Estação de Controle Antidoping	05h.3	A sala deve contar com sistema de ar-condicionado, internet e tomadas elétricas para trabalho.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05h - Estação de Controle Antidoping	05h.4	A sala de trabalho deve estar equipada com uma mesa, quatro cadeiras, armário para guarda de documentos. A sala de espera deve contar com 8 cadeiras, uma geladeira e um aparelho de TV.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05h - Estação de Controle Antidoping	05h.5	Paredes higiênicas, piso antiderrapante. Ventilação (natural ou mecânica) e iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 200lux. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). Boa conservação do ambiente (revestimentos, metais, funcionamento sistemas água e energia, portas, caixilhos e ferragens).
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05h - Estação de Controle Antidoping	05h.6	Área Úmida: deve ser separada da área seca, mas com acesso direto privativo/adjacente à área de trabalho; paredes e piso impermeável com caimento/drenagem adequada. Ganchos para toalhas, 1 vaso (com espelho convexo instalado para visualização do inspetor) + 1 lavatório com bancada, espelho e tomadas + 1 chuveiro quente (em box fechado individual), com espelho convexo instalado para visualização do inspetor.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05h - Estação de Controle Antidoping	05h.7	A sala deve ter conexão à Internet e tomadas elétricas para trabalhar.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05i - Sala do VAR	05i.1	A sala do VAR deve possuir no mínimo 20m², não incluindo a área úmida. Deve contar com mesas alinhadas (juntas lado a lado) em uma parede com comprimento mínimo de 4,20m, e com cadeira para 7 pessoas (parede sem aberturas e sem interferências). O local deve estar localizado na área de competições, preferencialmente próximo aos vestiários dos árbitros, mas com acesso privativo.
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05i - Sala do VAR	05i.2	Pisos e paredes com revestimento apropriado para um escritório. Ventilação (natural ou mecânica) e iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 200lux. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). Boa conservação do ambiente (revestimentos, metais, funcionamento sistemas água e energia, portas, caixilhos e ferragens).
ARQ / ENG	05 - Vestiários e Áreas de Competições	05i - Sala do VAR	05i.3	Área Úmida: deve possuir banheiro preferencialmente exclusivo, podendo ser compartilhado desde que esteja próximo da sala. Programa mínimo: 1 vaso + 1 lavatório e espelho.

ARQ / ENG	06 - Espectadores	06a - Arquibancadas / Setores	06a.2	Deve haver local destinado a retirada de ingressos ou atendimento ao espectador em caso de problemas com ingressos, fora do perímetro interno de segurança do estádio (antes das catracas/ controle de acesso). Este local pode ter característica temporária (containers locados, tendas, etc).
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06a - Arquibancadas / Setores	06a.3	A estrutura física e dimensões das arquibancadas e saídas normais e de emergência devem respeitar as exigências dos Órgãos Locais de Segurança (Polícia, Bombeiros, etc). Laudo de Capacidade deve ser entregue atualizado atestando o número de espectadores máximo por setor.
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06a - Arquibancadas / Setores	06a.4	Deve haver setor segregado fisicamente para torcida visitante; (mínimo de 5% da capacidade total). Acesso torcida visitante deve ser independente e isolada da torcida local, Idem bilheterias.
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06b - Camarotes/ Assentos Vip/ Hospitalidade	06b.3	Os assentos e lounges de hospitalidade devem estar localizados em setores com visão privilegiada do campo de jogo e cobertos, na tribuna principal do estádio e com área/infraestrutura para montagem/infraestrutura de serviço de alimentação e sanitários dedicados.
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06b - Camarotes/ Assentos Vip/ Hospitalidade	06b.4	A tipologia de assentos dos setores de hospitalidade devem possuir mais conforto que os dos setores de público geral, sendo recomendável que sejam acolchoados e com apoio de braços.
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06c - Bilheterias	06c.1	As bilheterias para os visitantes devem ser segregadas fisicamente das bilheterias da equipe local.
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06d - Sanitários de público	06d.1	Verificar Código de Obras Local, caso existente. Sanitários devem ser setorizados; ou seja, o atendimento e número de peças devem ser planejados independentemente para cada setor. Deve haver disponibilidade de sanitários para torcida visitante seguindo a proporção padrão.
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06d - Sanitários de público	06d.3	MASCULINO: Mictório: 1 para cada 80 ou fração. Largura útil para mictório linear = 60cm / Bacia: 1 para cada 500 ou fração. Lavatório: 1 para cada 500 ou fração. Ideal 3 mictórios para cada bacia e uma pia para cada bacia em cada sanitário.
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06d - Sanitários de público	06d.4	MASCULINO: Considerar, no mínimo, um mictório, uma bacia e um lavatório por setor
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06d - Sanitários de público	06d.5	FEMININO: Bacias: 1 para cada 40 ou fração. Lavatório: 1 para cada 80 ou fração. Ideal que o número de lavatórios seja no mínimo a metade do número de bacias em cada sanitário.
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06d - Sanitários de público	06d.6	FEMININO: Considerar, no mínimo, uma bacia e um lavatório por setor.
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06d - Sanitários de público	06d.7	Sistema de acesso de sentido único ou pelo menos largura suficiente que permita a entrada e saída (min 1,20m).
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06d - Sanitários de público	06d.8	Paredes higiênicas, piso antiderrapante. Ventilação (natural ou mecânica) e iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 200lux. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). Boa conservação do ambiente (revestimentos, metais, funcionamento sistemas água e energia, portas, caixilhos e ferragens, presença de papeleiras, dispensers).
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06d - Sanitários de público	06d.9	Sustentabilidade - Sistema de economia de água (torneiras com controle de vazão e/ou vasos com sistema de economia (automático ou a vácuo).

ARQ / ENG	06 - Espectadores	06e - Bares e Lanchonetes	06e.1	Bares/Lanchonetes devem ser setorizados; ou seja, o atendimento e número de unidades devem ser planejados independentemente para cada setor. Deve haver disponibilidade de local para torcida visitante seguindo a proporção padrão, com, no mínimo, uma unidade para a torcida visitante.
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06e - Bares e Lanchonetes	06e.2	Bares e lanchonetes devem seguir o índice de 1 ponto de venda (1,25m lineares de balcão) para cada 250 espectadores. Podem ser admitidos locais de venda temporários adicionais.
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06e - Bares e Lanchonetes	06e.3	Deve haver distribuição racional dos bares e lanchonetes de acordo com os setores do estádio.
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06e - Bares e Lanchonetes	06e.4	Verificar demandas das Autoridades Locais: Paredes higiênicas, piso e forro laváveis. Ventilação (natural ou mecânica) e iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 200lux. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). Boa conservação do ambiente (revestimentos, metais, funcionamento sistemas água e energia, portas, caixilhos e ferragens). Presença de tomadas e carga elétrica para equipamentos, linha de dados, ralo para escoamento (esgoto), pia para lavagem e higienização. A adequação das instalações deve estar de acordo com a demanda mínima para o tipo de serviço/ alimento vendido.
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06f - Áreas Médicas para espectadores	06f.1	Verificar legislação local: 2 áreas médicas em cada nível de espectadores. com acesso direto/ facilitado para a circulação das arquibancadas e de outros setores. Ideal em lugares diametralmente opostos. Cada sala médica deve possuir no mínimo 25m², incluindo área úmida/pia. As portas e corredores de ligação com esta sala devem ser de largura mínima de 1,10m (macas e cadeiras de rodas).
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06f - Áreas Médicas para espectadores	06f.2	Sala com sanitário anexo/adjacente (bacia, pia e espelho)
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06f - Áreas Médicas para espectadores	06f.3	A sala médica deve estar equipada com: duas mesas de exame, 2 macas portáteis, armário para remédios, armário para guarda de documentos, uma mesa e duas cadeiras e uma geladeira ou bebedouro. Deve possuir todo o equipamento (ou condição para receber estes equipamentos) para atendimento aos espectadores, conforme determinado pela equipe médica da Conmebol.
ARQ / ENG	06 - Espectadores	06f - Áreas Médicas para espectadores	06f.4	Verificar demandas das Autoridades Locais: Paredes higiênicas, piso lavável, Ventilação (natural ou mecânica) e iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 200lux. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). Boa conservação do ambiente (revestimentos, metais, funcionamento sistemas água e energia, portas, caixilhos e ferragens). Presença de tomadas e carga elétrica para equipamentos, ralo para escoamento (esgoto), pia para lavagem e higienização.

ARQ / ENG	07 - Acessibilidade	-	07.1	Verificar legislação local específica, caso existente. PCR: 15 espaços mais 0,1% do que exceder 1.000. PMR e Obesos: 10 assentos mais 0,1% do que exceder 1.000 (cada). Cada assento deve conter um assento reservado de acompanhante imediatamente ao lado.
ARQ / ENG	07 - Acessibilidade	-	07.2	Os locais destinados a portadores de deficiência devem estar distribuídos pelo estádio em locais diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas.
ARQ / ENG	07 - Acessibilidade	-	07.3	Pelo menos um sanitário adaptado exclusivo por pavimento.
ARQ / ENG	08 - Segurança / Policiamento	08b - Estadia de policiamento e JECRIM	08b.1	1 área para estadia de policiamento e guarda de equipamentos, localizada no interior ou na adjacência imediata do estádio, com fácil acesso às áreas de público e sanitários dedicados (masc. e fem). Recomendado 80m2 mínimo
ARQ / ENG	08 - Segurança / Policiamento	08c - Postos de Segurança	08c.1	2 postos (salas) de segurança / policiamento por pavimento de espectadores. Recomendado 20m2 mínimo.
ARQ / ENG	08 - Segurança / Policiamento	08d - Centro de Controle Operacional (CCO)	08d.1	Sala de CCO com visão completa do interior do estádio, com visão para todos os setores de arquibancada, com área para monitoramento de CFTV, observação e operação das forças públicas e de equipe operacional do estádio. Possuir central de controle CFTV instalado no estádio em operação (boas condições de uso).
ARQ / ENG	08 - Segurança / Policiamento	08d - Centro de Controle Operacional (CCO)	08d.2	Sala de CCO com pelo menos 60m <sup>2</sup> e contendo equipamentos e mobiliário adequados, presença de ar-condicionado na sala.
ARQ / ENG	08 - Segurança / Policiamento	08e - Circulações / Fluxo de Multidões	08e.1	Estádio deve possuir plano de emergência ("plano de abandono") para cada setor, aprovado pela Autoridade Local responsável.
ARQ / ENG	08 - Segurança / Policiamento	08e - Circulações / Fluxo de Multidões	08e.5	Devem ser garantidos ao campo de jogo, 2 acessos de veículos de emergência, sem interferência com fluxo de público, em lados ou extremidades opostas. (altura livre mínima 2,80m, largura livre mínima 2,0m), sem diferenças de nível (pode ser rampa máxima 20 graus inclinação de entrada e 12 graus de saída).
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09a - Estacionamento e Acesso de Imprensa	09a.1	O estádio deve possuir área segregada de público e autoridades pra estacionamento de 30 veículos de imprensa e também área para embarque e desembarque de jornalistas junto ao estádio, com acesso dedicado (recepção e checagem de credenciamento).
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09b - Sala de Credenciamento	09b.1	A sala de credenciamento ou de retirada de credenciais deve possuir pelo menos 30m <sup>2</sup> ; servindo jornalistas e força de trabalho, incluindo fornecedores e terceiros. Deve contar com espaço para recepção (informações), área de trabalho e espera para retirada de credencial. A área para imprensa pode ser segregada, desde que possua acesso facilitado aos jornalistas em sua rota até a sala de imprensa.

ARQ / ENG	09 - Imprensa	09c - Sala de Imprensa (Área de trabalho)	09c.1	O estádio deve possuir uma sala para trabalho da imprensa com 200m <sup>2</sup> no mínimo, em um único espaço de convivência, para acomodar confortavelmente, 100 pessoas. Deve contar com espaço para recepção (informações), mesas, cadeiras (para imprensa escrita e fotógrafos), armários de guarda de equipamentos.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09c - Sala de Imprensa (Área de trabalho)	09c.2	A sala para trabalho da imprensa deve contar com local para serviço de lanche/bar aos jornalistas.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09c - Sala de Imprensa (Área de trabalho)	09c.3	Deve existir ao menos um sanitário para cada gênero próximo a sala de imprensa (conforme capacidade), devendo servir também campo de jogo, zona mista e sala de conferência.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09c - Sala de Imprensa (Área de trabalho)	09c.4	A sala de trabalho da imprensa deve estar localizada em área que possua acesso facilitado por escadas e elevadores que levem ao: campo de jogo, sala de conferência de imprensa, zona mista, tribuna de imprensa, cabines de imprensa e espaço dos caminhões de transmissão. Deve estar isolada fisicamente da Zona mista por meio de divisória ou parede/porta com possibilidade de controle de acesso (credenciamento diferenciado).
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09c - Sala de Imprensa (Área de trabalho)	09c.5	A sala de trabalho da imprensa deve estar equipada com mesas, cadeiras, armários individuais e infraestrutura de dados e elétrica adequada.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09c - Sala de Imprensa (Área de trabalho)	09c.6	A sala deve possuir ventilação mecânica (ar-condicionado) e iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 500lux. na área de trabalho. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). Boa conservação do ambiente (revestimentos, metais, funcionamento sistemas água e energia, portas, caixilhos e ferragens).
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09c - Sala de Imprensa (Área de trabalho)	09c.7	Sanitários: devem ser separados da área de trabalho, mas com acesso direto privativo/adjacente; paredes e piso impermeável com caimento/drenagem adequada. Masculino: 3 bacias, 5 mictórios, 5 lavatórios, com espelho. Feminino: 3 bacias, 3 pias com espelho. 1 sanitário completo de deficientes ou uma peça de cada em cada Sanitário.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09c - Sala de Imprensa (Área de trabalho)	09c.8	A sala de trabalho da imprensa deve possuir Acesso independente pelas escadas/elevadores sem presença de público (Circulação dedicada).
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09d - Zona Mista	09d.1	A zona mista (Um local dedicado para entrevistas) deve possuir pelo menos 150m <sup>2</sup> e estar localizada na passagem dos jogadores, entre vestiários e saída para o ônibus dos atletas. É fundamental acesso separado para imprensa e para os atletas, com fluxos independentes, separados por divisórias baixas.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09d - Zona Mista	09d.3	A zona mista deve estar localizada em área que possua acesso facilitado por escadas e elevadores que levem ao : vestiários, campo de jogo, sala de conferência de imprensa , sala de trabalho de imprensa, tribuna de imprensa, cabines de imprensa e espaço dos caminhões de transmissão. Deve estar isolada fisicamente da área de trabalho da imprensa por meio de divisória ou parede/porta com possibilidade de controle de acesso (credenciamento diferenciado).

ARQ / ENG	09 - Imprensa	09d - Zona Mista	09d.4	A zona mista deve possuir infraestrutura elétrica e de dados adequada, com acesso à internet.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09d - Zona Mista	09d.5	O local da zona mista deve possuir ventilação mecânica (ar-condicionado) e iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 500lux. na área de trabalho. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). Boa conservação do ambiente (revestimentos, funcionamento sistemas e energia, portas, caixilhos e ferragens).
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09e - Sala de Conferências de Imprensa	09e.1	A sala de conferência de imprensa deve ser única para ambas as equipes e possuir 100m2, no mínimo, para acomodar, sentadas, 50 pessoas. Deve contar com local para entrevistados, em palco elevado e com plataforma de câmeras, ao fundo da sala, também em palco elevado.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09e - Sala de Conferências de Imprensa	09e.2	Possuir possibilidade de expansão para partidas de maior importância
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09e - Sala de Conferências de Imprensa	09e.3	A sala de conferência de imprensa deve estar localizada em área que possua acesso facilitado por escadas e elevadores que levem ao: vestiários, campo de jogo, sala de trabalho de imprensa, zona mista, tribuna de imprensa, cabines de imprensa e espaço dos caminhões de transmissão.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09e - Sala de Conferências de Imprensa	09e.4	A sala de conferência de imprensa deve estar isolada fisicamente de outras áreas por meio de divisória ou parede/porta com possibilidade de controle de acesso (credenciamento diferenciado).
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09e - Sala de Conferências de Imprensa	09e.5	A sala de conferência de imprensa deve estar equipada com mesa de entrevista com 4 cadeiras, plataforma elevada ao fundo para câmeras e infraestrutura de dados (link internet disponível), elétrica adequada e sistema de som (pode ser temporário).
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09e - Sala de Conferências de Imprensa	09e.6	Acesso independente (por um lado entram atletas e por outro a imprensa) Circulação dedicada.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09e - Sala de Conferências de Imprensa	09e.7	A sala deve possuir ventilação mecânica (ar-condicionado) e iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 500lux. na área de trabalho. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). Deve possuir tratamento acústico em seus revestimentos (piso, paredes e forro). Boa conservação do ambiente (revestimentos, funcionamento sistemas e energia, portas, caixilhos e ferragens).
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09f - Posições de Imprensa Escrita (Tribuna)	09f.1	O estádio deve possuir uma tribuna de imprensa preferencialmente localizada nas arquibancadas, que deve acomodar um total de 100 jornalistas. Desses, 50% devem estar localizados em mesas (3 pessoas cada) e 50% em assentos comuns.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09f - Posições de Imprensa Escrita (Tribuna)	09f.2	A tribuna de imprensa deve ser servida de instalações de lanchonete/bar dedicados.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09f - Posições de Imprensa Escrita (Tribuna)	09f.3	Deve existir ao menos um sanitário para cada gênero próximo à tribuna de imprensa (dedicados), devendo servir também cabines de imprensa.

ARQ / ENG	09 - Imprensa	09f - Posições de Imprensa Escrita (Tribuna)	09f.4	Possuir possibilidade de expansão para partidas de maior importância.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09f - Posições de Imprensa Escrita (Tribuna)	09f.5	A tribuna de imprensa deve estar localizada em posição central ao campo, na mesma "prumada" das instalações de imprensa cobertas em níveis inferiores do estádio, vestiários (tribuna principal), protegida do sol do poente e permitindo livre visão do campo, sem interferências. Deve ser coberta e possuir acesso facilitado por escadas e elevadores que levem a: sala de conferência de imprensa, zona mista, sala de trabalho de imprensa, cabines de imprensa e espaço dos caminhões de transmissão.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09f - Posições de Imprensa Escrita (Tribuna)	09f.6	A tribuna deve estar equipada com infraestrutura elétrica e link de internet adequados
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09f - Posições de Imprensa Escrita (Tribuna)	09f.7	A tribuna de imprensa deve possuir acesso independente pelas escadas/elevadores sem presença de público (Circulação dedicada)
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.1	As cabines de imprensa devem estar localizadas na mesma "prumada" das instalações de vestiários (tribuna principal), protegida do sol do poente e permitindo livre visão do campo, sem interferências. Devem ser cobertas e possuírem acesso facilitado por escadas e elevadores que levem a: sala de conferência de imprensa, zona mista, sala de trabalho de imprensa, tribuna de imprensa e espaço dos caminhões de transmissão.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.10	As cabines de TV mandatoriamente devem possuir vidro frontal conforme especificações (angulação negativa 5o).
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.11	O estádio deve possuir local reservado apropriado para a transmissão de rádios, podendo ser em cabines e/ou tribunas desde que com a infraestrutura necessária.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.12	As cabines de Rádio devem possuir um local para serviço de lanche/bar aos jornalistas dedicados, mas que pode ser compartilhado com outras áreas de imprensa, com acesso facilitado.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.13	As cabines de Rádio devem possuir sanitários dedicados, mas que pode ser compartilhado com outras áreas de imprensa, com acesso facilitado.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.14	As cabines de rádio devem estar equipadas com mesa tipo bancada para mínimo 3 pessoas e 3 cadeiras. Todas as cabines devem possuir infraestrutura de dados (link internet disponível), elétrica adequada.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.15	Cabines de uso apenas de rádio devem possuir, no mínimo 6 m2. Devem possuir 2m útil livre mínimo de largura e 3 m mínimo útil de profundidade.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.16	A frente das cabines de rádio deve possuir vidro (fechamento frontal).

ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.2	Todos os acessos das cabines (portas) devem ser individuais (portas) e as mesmas devem possuir fechamento lateral que permita isolamento acústico.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.3	Possuir possibilidade de expansão para partidas de maior importância.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.4	O estádio deve possuir no mínimo 4 cabines de TV.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.5	As cabines de TV devem possuir um local para serviço de lanche/bar aos jornalistas dedicados, mas que pode ser compartilhado com outras áreas de imprensa, com acesso facilitado.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.6	As cabines de TV devem possuir sanitários dedicados, mas que pode ser compartilhado com outras áreas de imprensa, com acesso facilitado.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.7	As cabines de TV devem possuir mesa tipo bancada e 4 cadeiras. Todas as cabines devem possuir infraestrutura de dados (link internet disponível), elétrica adequada.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.8	As cabines de TV devem possuir ventilação mecânica (ar-condicionado). Todas devem possuir iluminação adequada de acordo com código de edificações local - Referência Min. 500lux. na área de trabalho. PD útil de acordo com mínimo exigido no Código de Edificações local (recomendado mínimo 2,40m). As cabines de TV devem possuir tratamento acústico em seus revestimentos (piso, paredes e forro). Boa conservação do ambiente (revestimentos, funcionamento sistemas e energia, portas, caixilhos e ferragens).
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09g - Cabines de Rádio e TV	09g.9	Cabines com uso de TV devem possuir mínimo de 16m <sup>2</sup> , com 4m mínimo de largura e 4m mínimo de profundidade.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09h - Lugares de imprensa Campo de jogo	09h.1	Deve haver local reservado para fotógrafos/repórteres nas laterais do gol e linha lateral oposta. Deve haver fluxo contínuo e dedicado do campo de jogo para centro de imprensa e zona mista, com possibilidade de checagem de credenciamento no acesso ao campo.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09i - Plataformas de Câmera de TV	09i.1	O estádio deve possuir uma plataforma/local para disposição da câmera principal, com pelo menos 12m <sup>2</sup> para acomodar 4 câmeras. Profundidade mínima da plataforma = 1,8m e largura mínima por câmera = 1,5m.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09i - Plataformas de Câmera de TV	09i.2	O estádio deve possuir uma plataforma/local para disposição da câmera de 16m com pelo menos 3m <sup>2</sup> para acomodar 1 câmera. Profundidade mínima da plataforma = 1,8m e largura mínima por câmera = 1,5m.

ARQ / ENG	09 - Imprensa	09i - Plataformas de Câmera de TV	09i.3	A plataforma principal de câmera deve estar localizada em posição central ao campo, na mesma "prumada" das instalações de imprensa cobertas em níveis inferiores do estádio, vestiários (tribuna principal), protegida do sol do poente e permitindo livre visão do campo, sem interferências. Deve ser coberta e possuir acesso facilitado por escadas e elevadores que levem a: sala de conferência de imprensa, zona mista, sala de trabalho de imprensa, cabines de imprensa e espaço dos caminhões de transmissão
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09j - Área de unidade móvel de transmissão de TV	09j.1	O estádio deve possuir uma área descoberta para localização de caminhões de transmissão, com área livre de 200m2 (de geometria que permita acesso, manobras e saída) e piso com resistência suficiente para suportar caminhões de 15T, com iluminação.
ARQ / ENG	09 - Imprensa	09j - Área de unidade móvel de transmissão de TV	09j.4	A área deve ter visada zenital para o norte (caso o estádio esteja localizado no hemisfério sul) e para o sul (caso o estádio esteja localizado no hemisfério norte).
ILUMINAÇÃO	10 - Iluminação do Campo de Jogo	10a - Medições de Iluminação (Horizontal e Vertical)	10a.1	Manter nível de iluminância horizontal e vertical atendendo aos parâmetros abaixo: (i) Ilumiância Horizontal (Eh) entre 1.950 e 2.600 lux (ii) Ilumiância Vertical Tribuna Princial (Ev-A) superior a 1.300 lux (iii) Ilumiância Vertical Gol 1 (Ev-B) superior a 1.300 lux (iv) Ilumiância Vertical Tribuna Oposta (Ev-C) superior a 1.300 lux (v) Ilumiância Vertical Gol 2 (Ev-D) superior a 1.300 lux
ILUMINAÇÃO	10 - Iluminação do Campo de Jogo	10b - Uniformidade (Horizontal e Vertical)	10b.1	Manter nível de uniformidade de iluminância conforme definido abaixo (i) Iluminância Vertica (Ev-A, Ev-B, Ev-C e Ev-D): Uniformidade U1 (mín/max) superior a 0,6 Uniformidade U2 (min/med) superior a 0,7 (ii) Iluminância Horizontal (Eh): Uniformidade U1 (mín/max) superior a 0,7 Uniformidade U2 (min/med) superior a 0,8
ILUMINAÇÃO	10 - Iluminação do Campo de Jogo	10c - Gradiente de Uniformidade	10c.1	A diferença da Iluminância Horizontal (Eh) de um ponto da malha e seus 8 pontos adjacentes não deve exceder 15%.
ILUMINAÇÃO	10 - Iluminação do Campo de Jogo	10f - Especificações Técnicas dos Refletores e Lâmpadas	10f.1	Lâmpadas e Refletores para iluminação do campo de jogo devem atender aos seguintes parâmetros: (i) Temperatura de Cor entre 5.600 K e 6.500 K (ii) índice de Reprodução de Cor superior a 80%
ARQ / ENG	11 - Sistemas	11a - Controle de acesso	11a.1	Para acesso do público deve existir bancos de catracas proporcionalmente (de acordo com a capacidade de cada setor) calculados segundo critério base de 660 pessoas por catraca. Deve existir sistema eletrônico de contagem de ingressos, análise de dados em tempo real e que impeçam o uso de ingressos falsificados, evitando assim a superlotação. Verificar legislação local.

ARQ / ENG	11 - Sistemas	11a - Controle de acesso	11a.2	Controle de entradas em tempo real supervisionado na sala de comando e controle (CCO)
ARQ / ENG	11 - Sistemas	11b - CFTV	11b.1	O estádio deve possuir um circuito fechado de TV definitivo (não pode ser alugado), incluindo áreas externas (fachadas), acessos (catracas), corredores de circulação internos e arquibancadas. O sistema de circuito fechado de televisão deve ter a facilidade para tirar fotos conectados a monitores coloridos na sala de controle e ser comandado desde esta mesma sala (CCO).
ARQ / ENG	11 - Sistemas	11b - CFTV	11b.2	Número de câmeras adequadas ao porte do estádio, idealmente que permitam movimento (zoom, pan, etc).
ARQ / ENG	11 - Sistemas	11c - Sistema de som	11c.1	O estádio deve possuir sistema de sonorização definitivo (não pode ser alugado) nas áreas das arquibancadas e corredores internos.
ARQ / ENG	11 - Sistemas	11c - Sistema de som	11c.2	O sistema deve ser setorizado.
ARQ / ENG	11 - Sistemas	11c - Sistema de som	11c.3	O sistema deve estar conectado a uma fonte de energia com backup, em caso de falha no fornecimento.
ARQ / ENG	11 - Sistemas	11c - Sistema de som	11c.4	Estádio com sala dedicada ao controle de som e áudio (infoentretenimento)
ARQ / ENG	11 - Sistemas	11d - Telões / Informação ao público	11d.1	O estádio deve possuir pelo menos um sistema de telão informativo definitivo em LED (não pode ser alugado) nas áreas das arquibancadas, com possibilidade de apresentação de imagens e resultado. A localização não deve prejudicar a visibilidade dos espectadores.
ARQ / ENG	11 - Sistemas	11d - Telões / Informação ao público	11d.2	Estádio com sala dedicada ao controle de imagem (infoentretenimento).
ARQ / ENG	11 - Sistemas	11e - Elevadores	11e.1	O Estádio deve contar com elevadores que permitam o acesso às áreas de público, imprensa e autoridades.
ARQ / ENG	11 - Sistemas	11f - Geradores	11f.1	O estádio deve estar equipado com sistema de gerador de emergência (pode ser alugado) que forneça a energia total necessária para o sistema de iluminação do campo e de emergência (circuitos vigia, bombas, etc.) com reserva de combustível que garanta uma autonomia mínima de 4 horas.
ARQ / ENG	11 - Sistemas	11f - Geradores	11f.2	O Sistema de backup de energia deve garantir o fornecimento ininterrupto da energia para a iluminação de campo e demais cargas essenciais para a transmissão de jogos.
ARQ / ENG	11 - Sistemas	11f - Geradores	11f.3	Disponibilizar infraestrutura (espaço para gerador provisório e passagem de cabos) para instalação de alimentação de energia alternativa para as cabines de TV.
ARQ / ENG	11 - Sistemas	11h - SSP	11h.1	Implantar e manter operacional Sistema de Supervisão Predial (SSP ou BMS) que atenda aos requisitos mínimos definidos no Caderno de Encargos e seus apêndices.

ARQ / ENG	12 - Área Externa e Urbanização	-	12.1	Elaboração, implantação e manutenção de paisagismo na área externa com no mínimo 10 mil m <sup>2</sup> de áreas verdes. O paisagismo deve prever: integração com o partido urbanístico externo, conforto e sombreamento e preferência por espécies nativas. A implantação deve prever árvores já com porte acima de 1,5 m de altura.
ARQ / ENG	12 - Área Externa e Urbanização	-	12.2	Área de Convivência: Disponibilização de área de convivência com no mínimo 5 mil m <sup>2</sup> na área externa com acesso ao público que contemple opções de lazer e esporte para a comunidade. Deve prever equipamentos de lazer e bens estar para todas as idades. Deve prever infraestrutura de sanitários. Deve prever isolamento das demais áreas externas. A área do Caminho não é considerada Área de Convivências.
ARQ / ENG	12 - Área Externa e Urbanização	-	12.3	Urbanização da área externa remanescente do complexo com pavimentação, cercamentos e portões para controle de acesso e segregação de áreas, iluminação e mobiliário urbano.
ARQ / ENG	12 - Área Externa e Urbanização	-	12.4	As redes (elétrica, dados, etc) externas devem ser enterradas.
ARQ / ENG	13 - Outras Obras Cíveis	-	13.1	Tratamento de piso e paredes para melhoria do aspecto visual, remoção de pilações, danos e patologias. Deve incluir nivelamento e pintura do piso. Deve incluir pintura das paredes internas.
ARQ / ENG	13 - Outras Obras Cíveis	-	13.2	Ao menos 1 par de sanitários (masculino e feminino) devem prever fraldários.
ARQ / ENG	13 - Outras Obras Cíveis	-	13.3	Recuperação e tratamento de concreto e juntas para correção de patologias, em especial as juntas da cobertura.
ARQ / ENG	13 - Outras Obras Cíveis	-	13.4	Fechamento do fosso entre arquibancada e gramado para a fim de evitar quedas e acidentes.
ARQ / ENG	12 - Área Externa e Urbanização	-	13.5	Campinho: Deve-se realizar a revitalização para melhoria da qualidade e manutenção recorrente do campinho da área externa. Deve-se manter o livre acesso para os usuários.
ARQ / ENG	13 - Outras Obras Cíveis	-	13.6	Melhorias exigidas e requerimentos mínimos na área VIP do Mezanino: 1. Ampliação da área do mezanino com extensão da estrutura sobre o pavimento térreo; 2. Instalação de 2 elevadores ligando ao térreo no vão existente; 3. Incorporação das 3 fileiras de assentos diretamente a frente da área VIP àqueles camarotes; 4. A conexão entre a área fechada e a arquibancada deve se dar por esquadria de vidro e alumínio de teto a piso; 5. A área interna deve ser climatizada, possuir acabamento forro, carpete e mobiliário confortável.
ARQ / ENG	14 - Mobiliário	-	14.1	Os espaços internos do estádio devem possuir mobiliário que permita a sua funcionalidade.